

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光项目

编号：THFC-PXJ-051

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
		工序名称	4² 直流电缆	实施单位	常州天合智慧能源工程有限公司
	工序	施工部位	光伏区 23#、31#、32#、34#、54#鱼塘		
	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备注	
序号	组件接线扎带扎紧	设计要求	符合要求		
1	局部入地处是否穿波纹管	设计要求	符合要求		
2	入地处深埋不低于 1m	设计要求	符合要求		
3	每根波纹管不得多于 8 根 4² 线	设计要求	符合要求		
4	4² 是否挂标识	设计要求	符合要求		
5	是否防火封堵	设计要求	符合要求		
6	过路是否穿管（钢管）	设计要求	符合要求		
7					
8					
检验结论		经检验合格			
检验仪器及编号	10 米卷尺	检验日期	2024 年 04 月 01 日		
检验人员	胡科 周飞 李阳新				