

平行检验记录表

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：THFC-PXJ-056

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆沟开挖、电缆敷设	实施单位	常州天合智慧能源工程有限公司
		施工部位	马坊区域电缆沟开挖及 3*400 电缆敷设		
	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备注	
序号	电缆沟开挖深度符合	设计要求	符合要求		
1	电缆沟底部平整符合	设计要求	符合要求		
2	电缆沟开挖宽度符合	设计要求	符合要求		
3	电缆沟与马路间距符合	设计要求	符合要求		
4	电缆沟开挖长度符合	设计要求	符合要求		
5	电缆沟斜坡参数符合	设计要求	符合要求		
6	电缆敷设型号符合	设计要求	符合要求		
7	铺砂盖砖	设计要求	符合要求		
8	回填情况	设计要求	符合要求		
检验结论		经检验工序符合设计要求			
检验仪器及编号		10 米卷尺	检验日期	2024 年 04 月 16 日	
检验人员		周凡, 胡立彬			