-JZLB5　平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1009・81kwp 屋顶分布式光伏发电电站电站项目

编号：004

检验对象分类			□设备	□材料	□工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	并网逆变器	设备型号规格	110k
		生产厂家	阳光	安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			
序号	检　验　项　目		质量标准	质量检验结果	备 注
组串式逆变器	高度、方向		符合设计要求	符合要求	核对图纸检查
	与支架连接		牢固可靠	符合要求	检查
绝缘电阻测试	交流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于2MΩ，校对电缆相序	符合要求	用兆欧表测试
	直流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于2MΩ，校对极性正确	符合要求	用兆欧表测试
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢尺、兆欧表		
检验人员	李小忘		检验日期	2022　年 12　月　20 日	

扫描全能王 创建