-JZLB5　平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1009・8kwp 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：PXJC-007

检验对象分类			□设备	☑材料	☑工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	扁铁	材料型号规格	4*40
		生产厂家		使用部位	屋面和车棚
	工序	工序名称	接地装置	实施单位	浙江西子联合工程有限公司
		其他			

序号	检　验　项　目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	接地线的截面	是否符合设计要求	符合要求	卡尺实测
2	进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于2MΩ	符合要求	用兆欧表测试
3	进线端与接地端绝缘电阻	绝缘电阻不小于2MΩ	符合要求	用兆欧表测试
4	接地的搭接方式	是否符合设计要求	符合要求	观察、钢尺
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		看卡尺，兆欧表		
检验人员	李小忘	检验日期	2022　年 12 月 31　日	

扫描全能王 创建