

平行检验记录

项目名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

编号：SKQN-SKMYGF-PXJY-006

单位工程：光伏发电系统					
承包单位：江苏万安电力科技有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
平行检验的部位或工序：9#厂房屋面组件安装					
平行检验开始时间：2022 年 8 月 22 日			平行检验结束时间：2020 年 9 月 2 日		
平行检验的依据：设计图纸、施工合同、施工组织设计、施工方案、监理细则					
平行检验的项目：组件外观及安装					
使用的方法和仪器设备：目测、钢卷尺					
平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	质量标准	检验结果	检验结论
	外观	面板、铭牌、引线盒	平整无损坏、清晰准确、密封良好	符合要求	合格
	安装	位置、形式、标高	图纸设计	符合要求	合格
		螺栓紧固	厂家安装技术要求	符合要求	合格
		角度	方向正确，偏差±1°	符合要求	合格
		组件边缘高差	根据现场屋面平整度	符合要求	合格
		组件平整度	根据现场屋面平整度	符合要求	合格
		接地安装	符合图纸设计	符合要求	合格
本次检验小结意见： 					
项目部：  质检员：  2022 年 9 月 22 日			项目监理机构：  平行检验人员：  2022 年 9 月 2 日		

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建