

-JZLB5 平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号：003

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	屋面桥架	材料型号规格	按图要求
		生产厂家	天津垚亿鑫	使用部位	海美丽屋面
	工序	工序名称	桥架安装	实施单位	天津万航桥建
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	选用材料的品种、规格、性能等	是否符合设计要求	符合要求	观察、卡尺实测	
2	螺栓紧固	螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于 2 扣	符合要求	观察、卡尺实测	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢尺		
检验人员	李小忘	检验日期	2023 年 03 月 18 日		



扫描全能王 创建