

平行检验记录表

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

编号：HDWL-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	U41*62*2.0*6000 U51*50*4.0*200 C70*40*15*2.5*3700 C60*30*10*2.5*518
		生产厂家	天津市文利新能源科技有限公司	使用部位	光伏屋面
	工序	工序名称		实施单位	中建凯德电子工程设计有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观尺寸		U41*62*2.0*6000 U51*50*4.0*200 C70*40*15*2.5*3700 C60*30*10*2.5*518	合格	
2	基材厚度		2.0, 4.0, 2.5	合格	
3	镀膜厚度		平均≥65um	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺、镀锌层测厚仪		
检验人员			检验日期	2023 年 03 月 31 日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。