

预埋件工程平行检查记录表

编号: : HHGF-YHEQ-ZH-003

工程名称	天长市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电 项目项目监理部 (二期 70MW)	单位(子单位) 工程名称	升压站基础
分部(子分部)工程名称	混凝土基础工程	检查部位	预埋件工程
施工单位	中铁电气化局集团第一工程有限公司		
施工执行标准及编号	《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	预埋件的制作: 预埋件钢板材质: Q235B t=10mm 规格: 400×400 (mm) 4Φ16, L=80mm	合格	按设计要求
2	预埋件的安装数量按设计要求, 不得遗漏, 并安装牢固	合格	现场检查
3	预埋件钢板中心线位置允许偏差: 3mm	合格	水准仪
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺、水准仪		
检验人员	葛新	检验日期	2023年3月1日