

平行检验记录表

工程名称：天中市华晖电力有限公司 300MW 渔光互补发电项目项目监理部（二期 70MW）

编号：HHGF-YHEQ-ZH-010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	镀锌扁钢	材料型号规格	40*5 50*5
		生产厂家		使用部位	中铁电气化局集团第一工程有限公司
	工序	工序名称	/	实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	外观	外观良好、无形变	符合要求		
2	型号	符合设计要求	符合要求		
3	镀锌层厚度	镀锌层厚度不小于国家规范要求	71 μm、84 μm (符合要求)		
4					
5					
6					
7					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀层测厚仪			
检验人员	邵		检验日期	2023年11月30日	