

平行检验记录表

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	400*200、200*100、100*100、150*100
		生产厂家		使用部位	光伏区
	工序	工序名称	电缆桥架安装	实施单位	浙江华伏太阳能科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准		质量检验结果
1	外观检查	外观观感	无显著扭曲、切口无卷边、毛刺		合格
2		桥架尺寸	图纸设计要求		合格
3		支架、托架规格	图纸设计要求、牢固可靠		合格
4		镀锌层	/		合格
5	组合安装	安装路径	图纸设计要求		合格
6		电缆架固定	设计规定、牢固可靠		合格
7		转弯处保护设置	有可靠防割伤电缆措施		合格
8		电缆架全长接地	牢固、全长导通良好		合格
检验结论			检验合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	南玉荣		检验日期	2023.5.19	



扫描全能王 创建