

平行检验记录表

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

编号：RPKJ-ZHJL-PJ-008

检验对象分类			设备□	材料	工序☑
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	设备处接地扁铁焊接	实施单位	南京南瑞继保工程技术有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	扁钢型号、规格	设计要求	超设计要求		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	、 、 、		
3	焊接搭接面	设计要求	满足设计要求		
4	焊缝质量	设计要求	合格		
5	焊接接头防腐	设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	杨冠俊	检验日期	2023 年 5 月 23 日		