

## 平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-001

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input checked="" type="checkbox"/> 材料	<input type="checkbox"/> 工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格		
		生产厂家	安装位置		
	材料	材料名称	导轨、导轨连接件 中压块、边压块 螺栓	材料型号规格	40*30*1.2*1100-6000 连接件 12.5*6*100 中压 20*60、边压 35*60 M8*30/12/15 内六角， M8*25T 型螺栓
		生产厂家	江阴永嘉新能源科技有 限公司	使用部位	光伏屋面
	工序	工序名称		实施单位	宝胜系统集成科技股 份有限公司
其他					
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观尺寸	40*30*1.2*1100-6000 连接件 12.5*6*100 中压 20*60、边压 35*60 M8*30/12/15 内六角， M8*25T 型螺栓	合格		
2	基材厚度	1.2	合格		
3	镀膜厚度	平均≥10um	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺、镀锌层测厚仪			
检验人员	高晓斌	检验日期	2023 年 05 月 18 日		