

平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	导轨安装	实施单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	导轨安装水平轴线		设计要求	合格	
2	倾斜角度		沿彩钢瓦屋面平铺	合格	
3	螺栓的紧固		无松动	合格	
4	连接件的紧固		紧固件无缺失	合格	
5	导轨安装长度		设计要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水平尺、钢卷尺、紧固钳		
检验人员	高珍文		检验日期	2023 年 05 月 20 日	



平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	导轨安装	实施单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	导轨安装水平轴线		设计要求	合格	
2	倾斜角度		沿彩钢瓦屋面平铺	合格	
3	螺栓的紧固		无松动	合格	
4	连接件的紧固		紧固件无缺失	合格	
5	导轨安装长度		设计要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水平尺、钢卷尺、紧固钳		
检验人员	高珍斌		检验日期	2023 年 05 月 27 日	



平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-005

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	太阳能电池组件	设备型号规格	TW550MAP-144-H
		生产厂家	通威太阳能（合肥）有限公司	安装位置	光伏屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外包装	完整	合格		
2	外观检查	包装完好、无破损、无变形	合格		
3	铭牌、型号核对	正确	合格		
4	保证书/合格证	有	合格		
5	出厂检验报告	有	合格		
6	备品备件	齐全	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	高珍斌	检验日期	2023 年 05 月 27 日		



平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-006

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称	光伏逆变器	设备型号规格	SUN2000-300KTL-H0 SUN2000-196KTL-H0
		生产厂家	华为数字能源技术有限公司	安装位置	光伏屋面
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外包装		完整	合格	
2	外观检查		完好、无破损	合格	
3	螺栓的紧固		无松动	合格	
4	铭牌、型号核对		正确	合格	
5	保证书/合格证		有	合格	
6	出厂检验报告		有	合格	
7	备品备件		齐全	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	高玲斌		检验日期	2023 年 05 月 27 日	



扫描全能王 创建