

平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-007

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	组件安装水平轴线		设计要求	合格	
2	倾斜角度		沿彩钢瓦屋面平铺	合格	
3	中、边压块螺栓的紧固		无松动	合格	
4	中、边压块安装		无缺失	合格	
5	组件间距		设计要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水平尺、钢卷尺、紧固钳		
检验人员	高沁斌		检验日期	2023 年 06 月 01 日	



平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	宝胜系统集成科技股 份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	组件安装水平轴线	设计要求	合格		
2	倾斜角度	沿彩钢瓦屋面平铺	合格		
3	中、边压块螺栓的紧固	无松动	合格		
4	中、边压块安装	无缺失	合格		
5	组件间距	设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		水平尺、钢卷尺、紧固钳			
检验人员	高琰斌	检验日期	2023 年 06 月 06 日		



平行检验记录表

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHSW-PXJY-009

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	设备基础	实施单位	宝胜系统集成科技股 份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	基础定位、轴线		设计要求	合格	
2	基础开挖深度		设计要求 1.35m	合格	
3	基础钢筋		设计要求 $\Phi 12@200$	合格	
4	垫层基础钢筋绑扎		设计要求 $\Phi 12@200$ 厚度 150mm	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			水平仪、钢卷尺		
检验人员	高汝斌		检验日期	2023 年 06 月 06 日	

