

平行检验记录表

工程名称：京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号:PXJY-

检验对象分类			☐ 材料		☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称	铝合金梯式桥架	型号规格	100、200、400、500	
		生产厂家	江苏南铝电缆集团有限公司			使用部位
	工序	工序名称	/		实施单位	
		其他	/		江苏致良和建设工程有限公司	
序号	检验项目		质量标准	检验方式		结果
1	检查	质量证明文件	符合设计及验收要求	检查到货资料		符合要求
2		型号规格	符合设计图纸要求	核对到货清单		符合要求
3		镀层	完好，符合设计要求	观察、用镀锌层测厚仪测量		符合要求
4		外观	无扭曲、变形	观察		符合要求
5		外形尺寸	符合设计要求	用钢尺测量		
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
检验结论			经检验，符合设计要求，验收合格			
检验人员			张望			
检验日期			2023.5.13			