

平行检验记录表

工程名称: 京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号:PXJY-

检验对象分类			☐ 材料		☐ 工序	
检验对象	材料	材料名称	热浸锌扁钢	型号规格	-40×4	
		生产厂家	西安特(原)新能海有限公司	使用部位	防雷接地网	
	工序	工序名称	/	实施单位		
		其他	/	江苏致良和建设工程有限公司		
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	检查	质量证明文件	符合设计及验收要求	检查进场资料	符合要求	
2		型号规格	符合设计	核对	符合要求	
3		镀层厚度	完好, 符合设计要求	观察、用测厚仪测量	符合要求	
4		外观	无扭曲、变形	观察	符合要求	
5		外形尺寸	符合设计要求	用钢尺测量	符合要求	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
检验结论			经检验, 符合设计要求, 验收合格.			
检验人员			张望			
检验日期			2023.6.4			