

平行检验记录

项目名称：京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-002

单位工程：光伏发电系统					
承包单位：江苏致良和建设工程有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
部位或工序：屋面组件安装		平行检验项目：组件外观及安装			
开始时间：9:00			结束时间：11:00		
平行检验依据：设计图纸、施工方案、监理细则、标准规范					
使用的方法和仪器设备：目测、钢线、钢尺、角度仪、力矩扳手					
平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	质量标准	检验结果	检验结论
	外观	面板、铭牌、引线盒	平整无损坏、清晰准确、密封良好		符合要求
	安装	位置、形式、标高	符合设计文件要求		符合要求
		螺栓紧固	厂家安装技术要求		符合要求
		压块紧固	紧固件牢固，无未压平的现象		符合要求
		安装角度	方向正确，偏差 $\pm 1^\circ$		符合要求
		组件边缘高差	根据现场屋面平整度		符合要求
		组件平整度	根据现场屋面平整度		符合要求
		组件下缘距地面距离	符合图纸设计要求		符合要求
		接地安装	符合图纸设计		符合要求
本次检验小结意见：符合设计及相关要求，验收合格					
项目部： 姜春勇 质检员： 张树强 2023年5月25日			项目监理机构： 常州正衡 平行检验人员： 张树强 2023年5月25日		

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。