

平行检验记录

项目名称：京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-006

单位工程：光伏发电系统						
承包单位：江苏致良和建设工程有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司			
部位或工序：电缆终端安装			检验项目：电缆终端制作及安装			
开始时间：8:00			结束时间：11:00			
检验依据：施工方案、设计图纸、监理细则、标准规范						
使用的方法和仪器设备：观察、钢卷尺、扳手						
平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	质量标准	检测结果	检验结论	
	制 作 前 检 查 电 缆	位置	按设计规定		符合要求	
		型号、电压及规格	按设计规定		符合要求	
		绝缘检查	良好		符合要求	
	电 缆 终 端 制 作	电缆终端盒及其配件	齐全无损伤		符合要求	
		制作工艺	按工艺规程规定		符合要求	
		电缆芯线外观检查	无损伤		符合要求	
		芯线绝缘包扎长度	按工艺规程规定		符合要求	
		预制电缆终端制作	按厂家规定		符合要求	
		线鼻子规格	与芯线相符		符合要求	
		线鼻子镀锡	表面光滑、干净		符合要求	
		芯线压模规格	与导线规格相符		符合要求	
		芯线压入深度	按工艺规程规定		符合要求	
		相色标志	正确		符合要求	
		固定强度	牢固		符合要求	
		线鼻子与电气装置连接	按 GB50168 规定		符合要求	
		本次检验小结意见：符合设计及施工要求，验收合格				
项目部：姜春勇			项目监理机构：常州正衡			
质检员：张明			平行检验人员：张明			
2023年6月10日			2023年6月10日			

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

83