

平行检验记录

项目名称：京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-007

单位工程：光伏发电系统					
承包单位：江苏致良和建设工程有限公司			监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
部位或工序：并网柜就位安装		平行检验的项目：并网柜就位及母排拼接			
开始时间：8:30		结束时间：11:20			
检验依据：施工方案、说明书、设计图纸、监理细则、标准规范					
使用的方法和仪器设备：观察、钢卷尺、扳手					
平行 检 验 记 录	检测点	检测内容	质量标准	检测结果	检验结论
	盘体就位找平	间隔布置	按设计规定		符合要求
		垂直度	<1.5mm/m		符合要求
	盘体固定	盘体固定	牢固		符合要求
		紧固件检查	完好、齐全、紧固		符合要求
		紧固件表面处理	镀锌		符合要求
		震动场所的防震措施	按设计规定		符合要求
	盘体接地	盘体与基础连接	牢固、导通良好		符合要求
		有防震垫盘的接地	每段盘上有两点以上明显接地		符合要求
		装有电器可开启屏门的接地	用软铜导线可靠接地		符合要求
	柜上电气部件检查	设备及表计型号规格	按设计规定		符合要求
		设备外观检查	完好、齐全		符合要求
		熔断器熔丝配置	按设计规定		符合要求
		载流体相间及对地距离	按 GB7251 的规定		符合要求
		表面漏电距离	按 GB7251 的规定		符合要求
		二次回路带电体对地距离	按 GB7251 中表 5.0.6 的规定		符合要求
		二次回路带电体表曲漏电距离			
	其他	盘面检查	平整、齐全		符合要求
		盘前后标识	齐全、清晰		符合要求
	本次检验小结意见： 符合设计及相关规范，验收合格				
项目部：姜春勇 质检员：沈小强 2023年6月10日			项目监理机构：常州正衡 平行检验人员：张望 2023年6月10日		

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。