

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	铁塔塔材	材料型号规格	35B10-SJ4、35B10-SJ2、 35B10-SZ3
		生产厂家	孟县汇峰钢构科技有限公司	使用部位	集电线路铁塔组立
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	材料型号及尺寸	图纸设计要求	合格		
02	合格证及出厂合格 证明文件	设计、规范要求	合格		
03	外观检查	设计、规范要求	合格		
04	镀锌层厚度	设计、规范要求	合格		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺：123KA060640010 涂层测厚仪：123KA060640005			
检验人员	王孝金	检验日期	2023 年 12 月 26 日		