

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	桩基	材料型号规格	76*3*500*2200
		生产厂家	旭华五金制品（黄骅）有限公司	使用部位	上苏光伏区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海电建
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	焊接		设计要求	焊接牢固、可靠	
02	紧固件		设计要求	无滑牙、堵塞	
03	镀锌层		≥65um	符合要求	
04	材料规格		76*3*500*2200	符合要求	
	以下空白				
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、镀锌仪、卡尺 123456789012. 123456789012.		
检验人员	王 明 强		检验日期	2024 年 07 月 06 日	