

平行检验记录表

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJY-JC-122

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	组件支架	材料型号规格	檩条、斜梁、斜撑、立柱、抱箍等附材
		生产厂家	山西新环精密制造股份有限公司	使用部位	光伏区支架
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	立柱规格及尺寸	按照图纸设计要求	/		
02	斜梁规格及尺寸(mm)	125×45×20×2.2×3900 按照图纸设计要求	124.92×45×20.2×2.2×3906 125.10×45.2×19.89×2.2×3901 125.21×45.10×20.1×2.25×3905		
03	斜撑规格及尺寸	按照图纸设计要求	/		
04	檩条规格及尺寸(mm)	150×50×20×2.2×8500 按照图纸设计要求 150×50×20×2.2×6652	150.05×50.2×19.8×2.19×8503 150×50.15×20.2×2.25×8505 150.02×49.92×20.06×2.21×6656		
05	连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	按照图纸设计要求	/		
06	压块、檩托、抱箍、拉杆	按照图纸设计要求	/		
07	镀锌层厚度	按照图纸设计要求	/		
检验结论		检验合格。			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、 镀锌层测厚仪 121KA6060001 121KA606 46002			
检验人员	王成	检验日期	2024年01月03日		