

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-125

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	组件支架	材料型号规格	檩条、斜梁、斜撑、立柱、抱箍等附材
		生产厂家	山西新环精密制造股份有限公司	使用部位	光伏区支架
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
01	立柱规格及尺寸	按照图纸设计要求	/		
02	斜梁规格及尺寸(mm)	125×45×2.2×3900 按照图纸设计要求	124.99×45.03×2.21×3900 125.05×45.01×2.23×3901 90.03×39.98×1.99×3900 90.04×40.03×2.06×3902		
03	斜撑规格及尺寸	按照图纸设计要求	/		
04	檩条规格及尺寸(mm)	150×50×1.8×8500 按照图纸设计要求	150.02×49.97×1.81×8503 150×50.07×1.8×8501 150.07×44.95×2.25×8502 150×45.03×2.21×8503		
05	连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	按照图纸设计要求	/		
06	压块、檩托、抱箍、拉杆	按照图纸设计要求	/		
07	镀锌层厚度	按照图纸设计要求	/		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、镀锌层测厚仪 123KA06064000 123KA06064007			
检验人员	mei	检验日期	2024年01月07日		