

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	19#方阵逆变器	实施单位	上海电力安装第一工程 有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	逆变器标识应齐全		标识应齐全	合格	
02	箱体和支架连接		应牢固	合格	
03	金属箱体外壳		应可靠接地	合格	
04	安装高度和水平度		应符合设计要求	合格	
05	箱体安装位置		应符合设计要求	合格	
检验结论			符合设计及规范要求检验合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、角度仪 123/A060640010. 123/A060640001		
检验人员	王 登元		检验日期	2024年4月25日	