

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	SG320HX
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	15#、16#方阵逆变器	实施单位	上海电力安装第一工程 有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	逆变器标识应齐全	标识应齐全	合格		
02	箱体和支架连接	应牢固	合格		
03	金属箱体外壳	应可靠接地	合格		
04	安装高度和水平度	应符合设计要求	合格		
05	箱体安装位置	应符合设计要求	合格		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、角度仪 XL-360 123/KA060640010			
检验人员	王 强	检验日期	2024 年 5 月 10 日		