平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目　　编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☑设备　□材料　□工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	SG320HX
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	18#、19#方阵逆变器	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他	/		

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
01	逆变器标识应齐全	标识应齐全	合格	
02	箱体和支架连接	应牢固	合格	
03	金属箱体外壳	应可靠接地	合格	
04	安装高度和水平度	应符合设计要求	合格	
05	箱体安装位置	应符合设计要求	合格	

检验结论	检验合格		
检验仪器及编号	钢卷尺、角度仪 XL-360 123KA060640010		
检验人员	王[illegible]	检验日期	2024 年 5 月 3 日