

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-83

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	组件支架	材料型号规格	檩条、斜梁、斜撑、立柱、抱箍等附材
		生产厂家	山西新环精密制造股份有限公司	使用部位	光伏区支架
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	立柱规格及尺寸	按照图纸设计要求	/		
02	斜梁规格及尺寸(mm)	按照图纸设计要求	80x40.1x14.85x3703x181 80x40x15.10x3702x182		
03	斜撑规格及尺寸	按照图纸设计要求	/		
04	檩条规格及尺寸(mm)	按照图纸设计要求	90x39.9x15.1x184x8505 90x40.1x15x181x8501 90x40.2x15.3x182x6655		
05	连接件、铰接件、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	按照图纸设计要求	/		
06	压块、檩托、抱箍、拉杆	按照图纸设计要求	/		
07	镀锌层厚度	按照图纸设计要求	/		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、镀锌层测厚仪 123KA060640010 123KA060640002 123KA060640005			
检验人员	1000武	检验日期	2023年11月25日		