

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	低压电缆线	材料型号规格	ZC-YJLY23 1.8/3KV 3*240mm ²
		生产厂家	东北塑力电缆有限公司	使用部位	东郑光伏区电缆敷设
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	电缆规格、尺寸	图纸设计要求	符合设计要求		
02	合格证及出厂合格证明文件	设计、规范要求	齐全有效		
03	电缆外观检查	设计、规范要求	外观完好		
↓ 以下空白					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 123KA060640010 游标卡尺 123KA060640002			
检验人员	王登元	检验日期	2024 年 3 月 12 日		