

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	檩条、斜梁、斜撑、立柱、抱箍等辅材
		生产厂家	天津市瑞金金属制品有限公司	使用部位	东郑光伏区支架
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	立柱规格及尺寸 (mm)		按照图纸设计要求	/	
02	斜梁规格及尺寸 (mm)		C80*40*15*3900*1.8	C80*40.1*15*3903*1.81	
03	斜撑规格及尺寸 (mm)		按照图纸设计要求 C90*40*15*181*850	/	
04	檩条规格及尺寸 (mm)		C90*40*20*4010*2.2 C90*40*20*6082*2.2 C90*40*20*5040*2.2	C90*39.9*15.1*181*850.5 C90*40.1*15*181*850.1	
05	连接件、铰连接、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片		按照图纸设计要求	/	
06	压块、檩托、抱箍、拉杆		按照图纸设计要求	/	
07	镀锌层厚度		按照图纸设计要求	/	
↓ 以下空白					
检验结论			检验合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪 123/A060640010 123/A060640002 123/A060640005		
检验人员	王 吃 云		检验日期	2024 年 3 月 20 日	