

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	檩条、斜梁、斜撑、立柱、抱箍等辅材
		生产厂家	天津市瑞金金属制品有限公司	使用部位	东郑光伏区支架
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	立柱规格及尺寸 (mm)	按照图纸设计要求	/		
02	斜梁规格及尺寸 (mm)	C80*40*15*3900*1.8	80x40x15x4.95x3903x1.81		
03	斜撑规格及尺寸 (mm)	按照图纸设计要求	/		
04	檩条规格及尺寸 (mm)	C90*40*20*4010*2.2 C90*40*20*6082*2.2 C90*40*20*5040*2.2	40x39.9x15.1x1.84x8505 9x40.2x15.3x1.82x66.55		
05	连接件、铰连接、密封胶圈、螺栓、螺母、垫片	按照图纸设计要求	/		
06	压块、檩托、抱箍、拉杆	按照图纸设计要求	/		
07	镀锌层厚度	按照图纸设计要求			
↓ 以下空白					
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 123KA060640010 镀锌层测厚仪 游标卡尺 123KA060640002 123KA060640005			
检验人员	王双全	检验日期	2024 年 3 月 22 日		