

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	16#、17#、18#、19#
	材料	材料名称	钢材	材料型号规格	HRB400E: $\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 14$ 、 $\phi 16$
		生产厂家	山西晋南钢铁有限公司、山西建龙钢铁有限公司、襄汾县新金山特钢有限公司	使用部位	东郑光伏区箱变基础
	工序	工序名称	/	实施单位	上海电力安装第一工程有限公司
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	外观质量		无锈蚀、裂纹、损害、油污	符合规范要求	
02	直径		$\phi 6$ 、 $\phi 8$ 、 $\phi 12$ 、 $\phi 14$ 、 $\phi 16$	经实测符合设计要求	
↓ 以下空白					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			游标卡尺：1231KA060640002.		
检验人员	王登元		检验日期	2024 年 3 月 7 日	