

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	交流电缆	材料型号规格	ZC-YJLY23 1.8/3KV 3*240
		生产厂家	远程电缆股份有限公司	使用部位	上苏光伏区 20# 方阵
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	电缆规格、尺寸		图纸设计要求	符合设计要求	
02	合格证及出厂合格证明文件		设计、规范要求	齐全有效	
03	电缆外观检查		设计、规范要求	外观完好	
↓ 以下空白					
检验结论			检验合格		
检验仪器及编号			游标卡尺 123kA06064002		
检验人员	王登元		检验日期	2024 年 9 月 8 日	