

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	热镀锌扁钢	材料型号规格	镀锌扁钢 Q235(50*5、60*6、60*8、100*10)、镀锌角钢 (L=2500)、镀锌管 (DN100)、镀锌槽钢
		生产厂家	山西华泰升电力杆塔股份有限公司	使用部位	升压站设备接地
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	材料型号及尺寸	图纸设计要求	合格		
02	合格证及出厂合格证明文件	设计、规范要求	合格		
03	外观检查	规范要求	合格		
04	镀锌层厚度	设计、规范要求	合格		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺:123KA06064000 涂层测厚仪:123KA060640005			
检验人员	黄永革	检验日期	2023 年 8 月 27 日		