

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-JC-

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	2#方阵组件安装	实施单位	上海电力安装第一工程 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	组件合格证明文件	图纸设计及规范要求	齐全有效		
02	组件规格尺寸	图纸设计及规范要求	符合要求		
03	组件角度及平整度偏差	图纸设计及规范要求	合格		
04	组件连接螺母紧固度	图纸设计及规范要求	合格		
05	组件安装整体美观度	图纸设计及规范要求	合格		
↓ 以下空白					
检验结论					
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺、水平尺 123KA06064002 123KA06064000			
检验人员	王书松	检验日期	2024 年 03 月 24日		