

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	支架材料	材料型号规格	U41*41*15*2.0*1376 U41*41*15*2.0*789 C80*40*15*1.8*3900 C90*40*20*2.2*4010 C90*40*15*1.5*4995 C90*40*20*2.2*5040 C90*40*20*2.2*6082
		生产厂家	沧州锦宁方凯五金制品 有限公司	使用部位	阳朝光伏区
	工序	工序名称	/	实施单位	上海电建
		其他	/		
	序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
01	焊接	设计要求	焊接牢固、可靠		
02	紧固件	设计要求	无滑牙、堵塞		
03	镀锌层	≥65um	符合要求		
04	材料规格	U41*41*15*2.0*1376 U41*41*15*2.0*789 C80*40*15*1.8*3900 C90*40*20*2.2*4010 C90*40*15*1.5*4995 C90*40*20*2.2*5040 C90*40*20*2.2*6082	符合要求		
	以下空白				
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、卡尺、镀锌仪 12KA060640012, 12KA06064002			
检验人员	刘德文	检验日期	2024 年 03 月 31 日		