

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

| 检验对象分类       |         |      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|--------------|---------|------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象<br>基本信息 | 设备      | 设备名称 | /                           | 设备型号规格                      | /                                      |
|              |         | 生产厂家 | /                           | 安装位置                        | /                                      |
|              | 材料      | 材料名称 | /                           | 材料型号规格                      | /                                      |
|              |         | 生产厂家 | /                           | 使用部位                        | /                                      |
|              | 工序      | 工序名称 | 桩孔抽检                        | 实施单位                        | 上海电建                                   |
|              |         | 其他   | 25#-27#桩基浇筑（隐蔽）前桩孔抽检        |                             |                                        |
| 序号           | 检 验 项 目 |      | 质量标准                        | 质量检验结果                      | 备 注                                    |
| 01           | 孔深      |      | 设计图纸 1200                   | 符合要求                        |                                        |
| 02           | 孔径      |      | 设计图纸 180                    | 符合要求                        |                                        |
| 03           | 前后间距    |      | 设计 2988                     | 符合要求                        |                                        |
| 04           | 左右间距    |      |                             | 符合要求                        |                                        |
|              | 以下空白    |      |                             |                             |                                        |
| 检验结论         |         |      | 合格                          |                             |                                        |
| 检验仪器及编号      |         |      | 钢卷尺<br>123147608400/0       |                             |                                        |
| 检验人员         | 刘德文     |      | 检验日期                        | 2024 年 03 月 19 日            |                                        |