

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	桩孔抽检	实施单位	上海电建
		其他	21#-24#桩基浇筑（隐蔽）前桩孔抽检		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	孔深		设计图纸 1200	符合要求	
02	孔径		设计图纸 180	符合要求	
03	前后间距		设计 2988	符合要求	
04	左右间距		设计 3300	符合要求	
	以下空白				
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 12314A0606400101		
检验人员	刘德文		检验日期	2024 年 03 月 29 日	