

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	商品混凝土	材料型号规格	C30
		生产厂家	丰源混凝土拌合有限公司	使用部位	阳朝 25#
	工序	工序名称	桩基浇筑砼	实施单位	上海电建
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	混凝土配合比合格证明文件		规范、设计要求	符合要求	
02	混凝土坍落度		设计、规范要求	160mm	
03	混凝土外观检查		设计、规范要求	符合要求	
04			以下空白		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、坍落度尺 (2)15A06.06400/02		
检验人员	刘德文		检验日期	2024 年 04 月 06 日	