

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	阳朝 2 环网接地、4 平方直流电缆回填	实施单位	上海电建
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	电缆沟深度		600	符合要求	
02	电缆沟宽度		设计要求	符合要求	
03	4 平方电缆敷设		穿管敷设	符合要求	
04	环网接地埋深		设计要求	符合要求	
05			以下空白		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、水平仪 0674/024 06020		
检验人员	刘德友		检验日期	2024 年 11 月 10 日	