

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	24#支架安装	实施单位	上海电建
		其他	/		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
01	立柱安装		设计图纸要求	符合要求	
02	斜梁安装		设计图纸要求 25 度	符合要求	
03	檩条安装		设计图纸要求	符合要求	
04	斜撑安装		设计图纸要求	符合要求	
	以下空白				
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、角度尺、水平尺 DIKA0606400/01		
检验人员	刘德文		检验日期	2024 年 05 月 29 日	