

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	27#电缆沟开挖	实施单位	上海电建
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	开挖深度	1000mm	符合要求		
02	开挖宽度	设计要求	符合要求		
03	铺砂盖砖	设计要求	符合要求		
04					
05					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 db XA 10m db 20020			
检验人员	刘德文	检验日期	2024 年 08 月 15 日		