

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号: 2411-PAJY-055

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	接地扁钢	材料型号规格	60*6
		生产厂家		使用部位	升压站
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观质量	无锈蚀、裂纹、损害、油污	符合规范要求		
2	外观尺寸，宽/厚	60/6	经实测，符合设计要求		
3	镀锌层平均厚度	70	经实测，符合设计要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		1、游标卡尺，编号：123KA06064002；2、涂层测厚仪，编号：123KA060640005			
检验人员		检验日期	2023 年 08 月 22 日		