


平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	/	材料型号规格	/
		生产厂家	/	使用部位	/
	工序	工序名称	33#高压电缆沟开挖	实施单位	上海电建
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	开挖深度	1000mm	符合要求		
02	开挖宽度	设计要求	符合要求		
03	铺砂盖砖	设计要求	符合要求		
04					
05					
检验结论			合格		
检验仪器及编号			06121210020020 钢卷尺		
检验人员		检验日期	2025 年 01 月 03 日		