

平行检验记录表

工程名称:平陆 100MW 农光互补光伏发电项目(东郑光伏区)

编号:ZHJL-PXJY-JC-033

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	低压电缆线	材料型号规格	ZC-YJLY23 18/3KV 3×240 HIZ22-KDC/500V 1×4
		生产厂家	东北塑力电缆有限公司	使用部位	光伏区电缆工程
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	电缆规格、尺寸	图纸设计要求	符合设计要求	3×240mm ² 1×4mm ²	
02	合格证及出厂合格证明文件	设计、规范要求	符合要求		
03	电缆外观检查	设计、规范要求	符合规范要求		
	以下空白				
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺			
检验人员	邵武	检验日期	2023 年 10 月 13 日		