

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJ(-PX)Y-JL-034

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	商品混凝土	材料型号规格	C30
		生产厂家	平陆鸿森商砼有限公司	使用部位	光伏区 1#2#阵列
	工序	工序名称	桩基浇筑砼	实施单位	上海电建
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	混凝土配合比合格证明文件	图纸设计要求	符合要求		
02	混凝土坍落度	设计、规范要求	190mm		
03	混凝土外观检查	设计、规范要求	符合要求		
04	混凝土试块见证取样	设计、规范要求	符合规范要求		
	以下空白				
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、坍落度桶			
检验人员	朱房志	检验日期	2023 年 10 月 14 日		