

平行检验记录表

工程名称：平陆 100MW 农光互补光伏发电项目（东郑光伏区）

编号：ZHJL-PXJY-JC-039

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	钢筋	材料型号规格	HRB400(6mm、12mm、14mm)
		生产厂家	襄汾县新金山特钢有限公司 山西晋南钢铁集团有限公司	使用部位	箱变基础
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	钢筋规格、尺寸	图纸设计要求	符合设计要求		
02	钢筋合格证及出厂合格证明文件	设计、规范要求	质保文件齐全有效		
03	钢筋材料见证取样	设计、规范要求	见证取样符合规范要求。		
04	钢筋外观检查	设计、规范要求	表面洁净，无裂纹无锈蚀。		
	以下空白				
检验结论					
检验仪器及编号		钢卷尺、游标卡尺			
检验人员	王斌	检验日期	2023 年 10 月 17 日		