

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象 基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	预拌混凝土	材料型号规格	C30 防冻混凝土 22m³
		生产厂家	平陆县磊星商砼有限公司	使用部位	AB30、AB31 铁塔基础
	工序	工序名称	/	实施单位	/
		其他	/		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
01	混凝土配合比合格证明文件	图纸设计要求	合格		
02	混凝土坍落度	设计、规范要求	合格		
03	混凝土外观检查	设计、规范要求	合格		
04	混凝土试块见证取样	设计、规范要求	合格		
检验结论		检验合格			
检验仪器及编号		钢卷尺:1234A.606400/0			
检验人员	黄永革	检验日期	2023 年 12 月 7 日		