

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

| 检验对象分类 | | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 | |
|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------|
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | / | 设备型号规格 | / |
| | | 生产厂家 | / | 安装位置 | / |
| | 材料 | 材料名称 | / | 材料型号规格 | / |
| | | 生产厂家 | / | 使用部位 | / |
| | 工序 | 工序名称 | AB35 桩基础成孔 | 实施单位 | 上海电力安装第一工程有限公司 |
| | | 其他 | / | | |
| 序号 | 检验项目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备注 | |
| 01 | 孔径负偏差 | <50mm | 合格 | | |
| 02 | 孔垂直度 | <桩长 1% | 合格 | | |
| 03 | 孔深 | ≥设计深度 | 1815 mm 合格 1819 mm | | |
| 04 | 基础坑底断面尺寸 | ≥设计尺寸 | 2244mm 2246mm 合格 | | |
| 检验结论 | | 检验合格 | | | |
| 检验仪器及编号 | | 钢卷尺: 123kA 0606400/0 | | | |
| 检验人员 | 黄永革 | 检验日期 | 2023 年 11 月 18 日 | | |