

平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

| 检验对象分类   |                  |                | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备               | 设备名称           | /                           | 设备型号规格                      | /                                      |
|          |                  | 生产厂家           | /                           | 安装位置                        | /                                      |
|          | 材料               | 材料名称           | /                           | 材料型号规格                      | /                                      |
|          |                  | 生产厂家           | /                           | 使用部位                        | /                                      |
|          | 工序               | 工序名称           | D25 钢筋安装                    | 实施单位                        | 上海电力安装第一工程有限公司                         |
|          |                  | 其他             | /                           |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目          | 质量标准           | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1        | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 | 必须符合设计要求       | 符合设计要求                      |                             |                                        |
| 2        | 主筋间距允许偏差         | ±10mm          | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 内箍筋间距允许偏差        | ±20mm          | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 外箍筋间距允许偏差        | ±20mm          | 合格                          |                             |                                        |
| 5        | 钢筋骨架直径允许偏差       | ±10mm          | 合格                          |                             |                                        |
| 6        | 钢筋骨架长度允许偏差       | ±50mm          | 合格                          |                             |                                        |
|          |                  |                |                             |                             |                                        |
|          |                  |                |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |                  | 检验合格           |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                  | 钢卷尺：1234567890 |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 黄永革              | 检验日期           | 2024 年 1 月 11 日             |                             |                                        |