

# 平行检验记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-PL-

| 检验对象分类   |          |                | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|----------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备       | 设备名称           | /                           | 设备型号规格                      | /                                      |
|          |          | 生产厂家           | /                           | 安装位置                        | /                                      |
|          | 材料       | 材料名称           | /                           | 材料型号规格                      | /                                      |
|          |          | 生产厂家           | /                           | 使用部位                        | /                                      |
|          | 工序       | 工序名称           | D26 桩基础成孔                   | 实施单位                        | 上海电力安装第一工程有限公司                         |
|          |          | 其他             | /                           |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目  | 质量标准           | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 01       | 孔径负偏差    | <50mm          | 合格                          |                             |                                        |
| 02       | 孔垂直度     | <桩长 1%         | 合格                          |                             |                                        |
| 03       | 孔深       | ≥设计深度          | 2137mm 合格<br>2143mm         |                             |                                        |
| 04       | 基础坑底断面尺寸 | ≥设计尺寸          | 2621mm 合格<br>2616mm         |                             |                                        |
|          |          |                |                             |                             |                                        |
|          |          |                |                             |                             |                                        |
|          |          |                |                             |                             |                                        |
|          |          |                |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |          | 检验合格           |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |          | 钢卷尺：1234567890 |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 黄永革      | 检验日期           | 2024 年 1 月 7 日              |                             |                                        |